



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 183/2019

Data emissione: 05/02/2019

Dati campione:

N.ro accettazione: 183

Data e ora di arrivo in laboratorio: 23/01/2019 12:00

Categoria Merceologica: ACQUA

Prodotto: ACQUA INGRESSO DEPURATORE

Descrizione del Campione: Verbale di campionamento n. 04/19 - Liquame fognario prelevato da camp. automatico sulle 24h, in vasca d'ingresso a monte dei trattamenti primari

Punto di prelievo: Depuratore Borghetto S.S. Impianto primario

Committente: SOCIETA' SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Via Viglieri 7

17052 Borghetto Santo Spirito

Dati campionamento:

Data e ora di campionamento: 23/01/2019 07:30

Modalità di campionamento: Campione consegnato dal committente



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 183/2019

Data emissione: 05/02/2019

Parametro	Metodo	UM	Risultato	Incertezza	Limiti	Data e ora inizio/fine analisi	Note
SOC.SERV.AMB. TPIN-OUT							
COD	DIN ISO 15705	mg/L	49			23/01/2019 12:00 - 24/01/2019 12:00	
BOD5	APAT CNR IRSE 5120 MAN 29/2003	mg/L	21			23/01/2019 12:00 - 28/01/2019 12:00	
SOLIDI SOSPESI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 20/2003	mg/L	39			23/01/2019 12:00 - 24/01/2019 12:00	

L'analista

Dr. Cagnacci Simone

(Iscritto all'albo dei Farmacisti prov IM n. 908)

Il responsabile del laboratorio

Dr. Del Beccaro Roberto

(Iscritto all'albo nazionale dei Biologi n. 049116)