



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 1191/2019 Rev. 1

Data emissione: 11/07/2019

Dati campione:

N.ro accettazione: 1191

Data e ora di arrivo in laboratorio: 20/06/2019 14:00

Categoria Merceologica: ACQUA

Prodotto: ACQUA DI SCARICO IN RETE SUPERFICIALE

Descrizione del Campione: Verbale di campionamento n. 30/19- Acqua depurata prelevata da camp. automatico sulle 24h, da punto d'uscita dedicato a valle dei trattamenti primari e secondari

Punto di prelievo: Depuratore Borghetto S.S. Impianto primario

Committente: SOCIETA' SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Via Viglieri 7

17052 Borghetto Santo Spirito

Dati campionamento:

Data e ora di campionamento: 20/06/2019 07:00

Modalità di campionamento: Campione consegnato dal committente



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 1191/2019 Rev. 1

Data emissione: 11/07/2019

| Parametro | Metodo | UM | Risultato | Incertezza | Limiti | Data e ora inizio/fine analisi | Note |
|-------------------------------|------------------------------------|------|-----------|------------|----------------------|--------------------------------|------|
| SOC.SERV.AMB. TPIN-OUT | | | | | | | |
| COD | DIN ISO 15705 | mg/L | 15 | | ≤ 160 ⁽¹⁾ | 20/06/2019 - 21/06/2019 | |
| BOD5 | APAT CNR IRSE 5120 MAN 29/2003 | mg/L | 7 | | ≤ 40 ⁽¹⁾ | 20/06/2019 - 25/06/2019 | |
| SOLIDI SOSPESI | APAT CNR IRSA 2090B MAN 20/2003 | mg/L | 28 | | ≤ 80 ⁽¹⁾ | 20/06/2019 - 21/06/2019 | |

(1) D.lgs 152/06

L'analista

Dr. Cagnacci Simone

(Iscritto all'albo dei Farmacisti prov IM n. 908)