



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 1337/2019

Data emissione: 12/08/2019

Dati campione:

N.ro accettazione: 1337

Data e ora di arrivo in laboratorio: 10/07/2019 07:00

Categoria Merceologica: ACQUA

Prodotto: ACQUA DI SCARICO IN RETE SUPERFICIALE

Descrizione del Campione: Verbale di campionamento 36/19- Acqua depurata prelevata da camp. automatico sulle 24h, da punto d'uscita dedicato a valle dei trattamenti primari e secondari

Punto di prelievo: Depuratore Borghetto S.S. Impianto primario

Committente: SOCIETA' SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Via Viglieri 7

17052 Borghetto Santo Spirito

Dati campionamento:

Data e ora di campionamento: 09/07/2019 07:00

Modalità di campionamento: Campione consegnato dal committente



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 1337/2019

Data emissione: 12/08/2019

Parametro	Metodo	UM	Risultato	Incertezza	Limiti	Data e ora inizio/fine analisi	Note
SOC.SERV.AMB. TPIN-OUT							
COD	DIN ISO 15705	mg/L	<5		≤ 160 ⁽¹⁾	10/07/2019 - 11/07/2019	
BOD5	APAT CNR IRSE 5120 MAN 29/2003	mg/L	<5		≤ 40 ⁽¹⁾	10/07/2019 - 15/07/2019	
SOLIDI SOSPESI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 20/2003	mg/L	22		≤ 80 ⁽¹⁾	10/07/2019 - 11/07/2019	

(1) D.lgs 152/06

L'analista

Dr. Cagnacci Simone

(Iscritto all'albo dei Farmacisti prov IM n. 908)