



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 1575/2019

Data emissione: 11/09/2019

Dati campione:

N.ro accettazione: 1575

Data e ora di arrivo in laboratorio: 07/08/2019 07:00

Categoria Merceologica: ACQUA

Prodotto: ACQUA DI SCARICO IN RETE SUPERFICIALE

Descrizione del Campione: Verbale di campionamento n. 43/19- Acqua depurata prelevata da camp. automatico sulle 24h, da punto d'uscita dedicato a valle dei trattamenti primari e secondari

Punto di prelievo: Depuratore Borghetto S.S. Impianto primario

Committente: SOCIETA' SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Via Viglieri 7

17052 Borghetto Santo Spirito

Dati campionamento:

Data e ora di campionamento: 06/08/2019 07:00

Modalità di campionamento: Campione prelevato dal laboratorio



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 1575/2019

Data emissione: 11/09/2019

Parametro	Metodo	UM	Risultato	Incertezza	Limiti	Data e ora inizio/fine analisi	Note
Conta di E. coli	APAT CNR IRSA 7030 MAN 29:2003 MET D	UFC/100 mL	400		≤ 5000 ⁽¹⁾	07/08/2019 - 08/08/2019	
Ammonio (come N)	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	mg/L	0.9		≤ 15 ⁽¹⁾	07/08/2019 - 08/08/2019	
Nitrato (come N)	APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003	mg/L	8.4		≤ 20 ⁽¹⁾	07/08/2019 - 08/08/2019	
SOC.SERV.AMB. TPIN-OUT							
COD	DIN ISO 15705	mg/L	18		≤ 160 ⁽¹⁾	07/08/2019 - 08/08/2019	
BOD5	APAT CNR IRSE 5120 MAN 29/2003	mg/L	12		≤ 40 ⁽¹⁾	07/08/2019 - 12/08/2019	
SOLIDI SOSPESI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 20/2003	mg/L	31		≤ 80 ⁽¹⁾	07/08/2019 - 08/08/2019	

(1) D.lgs 152/06

L'analista

Dr. Cagnacci Simone

(Iscritto all'albo dei Farmacisti prov IM n. 908)