



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

## Rapporto di Prova N. 1585/2020

Data emissione: 26/05/2020

### Dati campione:

N.ro accettazione: 1585

Data e ora di arrivo in laboratorio: 13/05/2020 14:00

Categoria Merceologica: ACQUA

Prodotto: ACQUA DI SCARICO IN RETE SUPERFICIALE

Descrizione del Campione: VERBALE DI CAMPIONAMENTO N°22/20 "A", ACQUA DEPURATA PRELEVATA DA CAMP. AUTOMATICO SULLE 24H, DA PUNTO D'USCITA DEDICATO A VALLE DEI TRATTAMENTI PRIMARI E SECONDARI.

Punto di prelievo: Depuratore Borghetto S.S. Impianto primario

Committente: SOCIETA' SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Via Viglieri 7

17052 Borghetto Santo Spirito

### Dati campionamento:

Data e ora di campionamento: 13/05/2020 07:00

Modalità di campionamento: Campione prelevato da campionatore automatico sulle 24 ore



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

## Rapporto di Prova N. 1585/2020

Data emissione: 26/05/2020

| Parametro              | Metodo                             | UM   | Risultato | Incertezza | Limiti             | Data e ora inizio/fine analisi | Note |
|------------------------|------------------------------------|------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------|------|
| SOC.SERV.AMB. TPIN-OUT |                                    |      |           |            |                    |                                |      |
| COD                    | DIN ISO 15705                      | mg/L | <15       |            | 160 <sup>(1)</sup> | 13/05/2020 - 14/05/2020        |      |
| BOD5                   | APAT CNR IRSE 5120<br>MAN 29/2003  | mg/L | <4        |            | 40 <sup>(1)</sup>  | 13/05/2020 - 18/05/2020        |      |
| SOLIDI SOSPESI         | APAT CNR IRSA<br>2090B MAN 20/2003 | mg/L | <5        |            | 80 <sup>(1)</sup>  | 13/05/2020 - 14/05/2020        |      |

(1) D.lgs 152/06

L'analista

Dr. Cagnacci Simone

(Iscritto all'albo dei Farmacisti prov IM n. 908)