

CERTIFICATO DI ANALISI

(RAPPORTO DI PROVA)

n°: 225/20 del 04/12/2020

Verb. prel. n. 71/20

committente: Società Servizi Ambientali S.p.A. Via Viglieri 7 17052 Borghetto Santo Spirito SV

Campione di acqua di scarico in acque superficiali - INGRESSO DEP. BORGHETTO (numero 5045/01)

Dati relativi al campionamento (dati forniti dal Cliente sotto la propria responsabilità): Verb. prel. n. 71/20; Prelievo eseguito da Cliente; Campione prelevato da **DEPURATORE BORGHETTO S.S. IMPIANTO PRIMARIO**; prelievo in data 13/11/2020 alle ore 07:00

Ricevuto in laboratorio il 13/11/2020 alle ore 10,00 a temperatura (del contenitore o del testimone) 6°C (trasporto effettuato da Cliente)

Le analisi sono iniziate il 13/11/2020 e sono terminate il 04/12/20. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati presso il laboratorio per 10 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

Il presente certificato si compone di numero 1 pagine - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, come prelevato dal, o come pervenuto al, laboratorio.

RISULTATI ANALITICI

parametri di tipo chimico/fisico risultato - unità di misura espr. come incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)

BOD 5 110 mg/L

APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 - c917 -


COD 194 mg/L

APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 - c901 -

solidi sospesi totali 74 mg/L

APAT CNR IRS 2090B MAN 20/2003 - SST -

Responsabile prove di tipo chimico/fisico (Dott. Simone Cagnacci)



Criteria di confronto applicabili (eventuali superamenti sono indicati con ° oppure con §)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (S.O.G.U. del 14/04/2006)

parametro:	lim. acc. / M	val. guida / m	lim. inf.	lim. sup.	un.mis.	n	c	note - espresso come
BOD 5	40				mg/L			- come O2
BOD 5					mg/L			
COD	160				mg/L			- come O2
COD					mg/L			
solidi sospesi totali					mg/L			

Il Direttore del Laboratorio
dott. Simone Cagnacci

(Iscritto all' albo dei Farmacisti prov IM n. 908)

***** fine CERTIFICATO DI ANALISI *****