



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 2800/2020

Data emissione: 09/09/2020

Dati campione:

N.ro accettazione: 2800

Data e ora di arrivo in laboratorio: 21/08/2020 09:00

Categoria Merceologica: ACQUA

Prodotto: ACQUA DI SCARICO IN RETE SUPERFICIALE

Descrizione del Campione: VERBALE DI CAMPIONAMENTO N° 53/20 "B", ACQUA DEPURATA PRELEVAT DA CAMP. AUTOMATICO SULLE 24H, DA PUNTO D'USCITA DEDICATO A VALLE DEI TRATTAMENTI PRIMARI E SECONDARI.

Punto di prelievo: Depuratore Borghetto S.S. Impianto primario

Committente: SOCIETA' SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Via Viglieri 7

17052 Borghetto Santo Spirito

Dati campionamento:

Data e ora di campionamento: 17/08/2020 07:00

Modalità di campionamento: Campione prelevato da campionatore automatico sulle 24 ore



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 2800/2020

Data emissione: 09/09/2020

Parametro	Metodo	UM	Risultato	Incertezza	Limiti	Data e ora inizio/fine analisi	Note
Conta di E. coli	APAT CNR IRSA 7030 MAN 29:2003 MET D	UFC/100 mL	<100		5000 ⁽¹⁾	21/08/2020 - 22/08/2020	
Conta di Enterococchi (o streptococchi fecali)	UNI EN ISO 7899- 2:2003	UFC/100 mL	<100			21/08/2020 - 23/08/2020	
SOC.SERV.AMB. TPIN-OUT							
COD	DIN ISO 15705	mg/L	19		160 ⁽¹⁾	21/08/2020 - 22/08/2020	
BOD5	APAT CNR IRSE 5120 MAN 29/2003	mg/L	14		40 ⁽¹⁾	21/08/2020 - 26/08/2020	
SOLIDI SOSPESI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 20/2003	mg/L	<5		80 ⁽¹⁾	21/08/2020 - 22/08/2020	

(1) D.lgs 152/06

L'analista

Dr. Cagnacci Simone

(Iscritto all'albo dei Farmacisti prov IM n. 908)