

CERTIFICATO DI ANALISI

(RAPPORTO DI PROVA)

n°: 3078/21 del 09/08/2021

Verb. prel. n. 42/21

committente: Società Servizi Ambientali S.p.A. Via Viglieri 7 17052 Borghetto Santo Spirito SV

Campione di acqua di scarico in acque superficiali - Acqua depurata prelevata da camp. automatico sulle 24h, punto d'uscita dedicato a valle dei tratt. (numero 0334/02)

Dati relativi al campionamento (dati forniti dal Cliente sotto la propria responsabilità): Verb. prel. n. 42/21; Prelievo eseguito da Cliente; Campione prelevato presso DEP. BORGHETTO S.S.; prelievo in data 06/07/2021 alle ore 07:00

Ricevuto in laboratorio il 06/07/2021 alle ore 15,00 a temperatura (del contenitore o del testimone) 6,5°C (trasporto effettuato da Sig. Riccardo Monticelli)

Le analisi sono iniziate il 06/07/21 e sono terminate il 06/08/21. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati presso il laboratorio per 10 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

Il presente certificato si compone di numero 6 pagine - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, come prelevato dal, o come pervenuto al, laboratorio.

RISULTATI ANALITICI

parametri di tipo chimico/fisico risultato - unità di misura espr. come incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)

Aldeidi inf. a **0,10 mg/L**

APAT CNR IRSA 5010 MAN 29/03 - c031 - spettrofotometria in assorbimento molecolare

Aldrin inf. a **0,001 mg/L**

EPA 8270D 2014 - s004 -

Alluminio inf. a **0,10 mg/L**

UNI EN ISO 17294-2:2016 - c502 - spettrometria di massa con sorgente al plasma

Ammonio **11 mg/L**

APAT CNR IRSA 3030 MAN 29/03 - s002 -

Arsenico inf. a **0,05 mg/L**

UNI EN ISO 17294-2:2016 - c509 - spettrometria di massa con sorgente al plasma

Bario inf. a **2 mg/L**

UNI EN ISO 17294-2:2016 - c315 - spettrometria di massa con sorgente al plasma

BOD 5 inf. a **4 mg/L**

APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 - c917 -

Boro inf. a **0,20 mg/L**

UNI EN ISO 17294-2:2016 - c510 - spettrometria di massa con sorgente al plasma

Cadmio inf. a **0,002 mg/L**

UNI EN ISO 17294-2:2016 - c663 - spettrometria di massa con sorgente al plasma

Cianuri totali inf. a **0,01 mg/L** CN

LCK 315 HACH - c322 - SPETTROFOTOMETRIA

Cloro residuo libero inf. a **0,05 mg/L**

APAT CNR IRSA 4080 MAN 29 2003 - c575 -

Cloruri **103 mg/L**

UNI EN ISO 10304-1:2009 - s014 -

parametri di tipo chimico/fisico	risultato - unità di misura	espr. come	incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)
COD	inf. a 15 mg/L		
APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 - c901 -			
Colore	assente ==		
APAT IRSA-CNR 2020 29:2003 - c129 - diluizioni e confronto			
Cromo totale	inf. a 0,2 mg/L		
UNI EN ISO 17294-2:2016 - c664 - spettrometria di massa con sorgente al plasma			
Cromo VI	inf. a 0,02 mg/L		
APAT CNR IRSA 3150 B2 man 29:2003 - c706 -			
Dieldrin	inf. a 0,001 mg/L		
EPA 8270D 2014 - s005 -			
Endrin	inf. a 0,001 mg/L		
EPA 8270D 2014 - s007 -			
Fenoli	0,200 mg/L		
APAT CNR IRSA 5070B MAN 29/03 - c722 - KIT HACH			
Ferro	inf. a 0,20 mg/L		
UNI EN ISO 17294-2:2016 - c503 - spettrometria di massa con sorgente al plasma			
Fluoruri	inf. a 0,10 mg/L		
UNI EN ISO 10304-1:2009 - s018 -			
Fosforo	3 mg/L		
APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003 - c902 -			
Grassi ed oli animali e vegetali	inf. a 2 mg/L		
APAT CNR IRSA 5160A MAN 29/03 - c014 - estrazione con etere e gravimetria			
Idrocarburi totali	inf. a 0,100 mg/L		
APAT IRSA CNR 5160 Metodo B2 - (spettrofotometria infrarossa) - c740 - estrazione e spettrofotometria di assorbimento all'infrarosso (IR)			
Isodrin	inf. a 0,001 mg/L		
EPA 8270D 2014 - s006 -			
Manganese	inf. a 0,2 mg/L		
UNI EN ISO 17294-2:2016 - c504 - spettrometria di massa con sorgente al plasma			
Materiali sedimentabili	inf. a 5 mg/L		
APAT IRSA CNR 29/2003 - 2090 Metodo C - c130 - decantazione 2 ore in cono Imhoff			
Mercurio	inf. a 0,001 mg/L		
- c669 -			
Nichel	inf. a 0,2 mg/L		
UNI EN ISO 17294-2:2016 - c670 - spettrometria di massa con sorgente al plasma			
Nitrato	8,0 mg/L	NO3	
UNI EN ISO 10304-1:2009 - s015 -			
Nitrito	0,60 mg/L	NO2	§
UNI EN ISO 10304-1:2009 - s016 -			

parametri di tipo chimico/fisico **risultato - unità di misura** **espr. come** *incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)*

Odore **assente ==**
APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 - c973 -

Pesticidi fosforati **inf. a** **0,010 mg/L**

- * Azinfos etile
- * Azinfos metile
- Bromofos
- * Bromofos etile
- * Carbofenotion
- * Clormefos
- Clorpirifos
- * Clorpirifos - metile
- * Diazinone
- * Diclorvos
- * Dimetoato
- * Fenclorfos
- * Fenitroion
- * Fentoato
- * Forate
- * Fosalone
- * Malation
- * Metidation
- * Parathion
- * Parathion metile
- * Pirimifos metile
- * Quinalfos
- * Tetraclorvinfos

- c527 - estr. diclorometano, purif. GPC, det GC/FPD/NPD

Pesticidi totali **inf. a** **0,001 mg/L**
EPA 8270D 2014 - c544 - somma delle concentrazioni dei singoli analiti - calcolo

pH **7,53 unità**
APAT IRSA-CNR 2060 29:2003 - s017 -

Piombo **inf. a** **0,02 mg/L**
UNI EN ISO 17294-2:2016 - c668 - spettrometria di massa con sorgente al plasma

Rame **inf. a** **0,01 mg/L**
UNI EN ISO 17294-2:2016 - c513 - spettrometria di massa con sorgente al plasma

Saggio di Tossicità acuta con Daphnia magna **inf. a** **10 %**

Campione TQ - microrganismi
immobili dopo 24 h

Metodo interno con riferimento a protocollo ISO 6341:1999 - t116 -

Selenio **inf. a** **0,003 mg/L**
UNI EN ISO 17294-2:2016 - c517 - spettrometria di massa con sorgente al plasma

<i>parametri di tipo chimico/fisico</i>	<i>risultato - unità di misura</i>	<i>espr. come</i>	<i>incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)</i>
Solfati	42 mg/L		
UNI EN ISO 10304-1:2009 - c925 -			
Solfiti	inf. a	0,10 mg/L	SO3
- c381 - metodo spettrofotometrico			
Solfuri	inf. a	0,10 mg/L	H2S
(metodo interno) - c460 - kit Merck Aquaquant - HS- 14416			
Solidi sospesi	inf. a	5 mg/L	
APAT CNR IRS 2090B MAN 20/2003 - SST -			
Solventi organici aromatici	inf. a	0,001 mg/L	
1,2 xilene			
1,3 xilene			
1,4 xilene			
* Benzene			
* Etilbenzene			
* Toluene			
CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3:1990 - c052 - gascromatografia			
Solventi organici azotati	inf. a	0,001 mg/L	
EPA 8260C 2006 - s003 -			
Solventi organici clorurati	inf. a	0,001 mg/L	
* 1,1,1 - Tricloroetano			
* 1,1,1,2-Tetracloroetano			
* 1,2 - Dicloroetano			
* Bromodiclorometano			
* Bromoformio			
* Dibromoclorometano			
Esacloroetano			
Pentacloroetano			
* Tetracloroetilene			
* Tetraclorometano (carbonio tetracloruro)			
* Tricloroetilene			
Triclorometano (cloroformio)			
EPA 5030C/2003 + EPA 8270C 2006 - c154 - gascromatografia riv. a cattura di elettroni / spettrometria di massa			
Stagno	inf. a	1 mg/L	
UNI EN ISO 17294-2:2016 - c539 - spettrometria di massa con sorgente al plasma			
Tensioattivi anionici		0,30 mg/L	
Kit HACH - c965 -			
Tensioattivi cationici	inf. a	0,20 mg/L	
Kit HACH - c875 -			
Tensioattivi non ionici	inf. a	0,20 mg/L	
Kit HACH - c968 -			

parametri di tipo chimico/fisico **risultato - unità di misura** **espr. come** *incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)*

Tensioattivi totali **0,30 mg/L**

(calcolo) - c470 - somma dei risultati delle singole determinazioni di tensioattivi

Zinco **inf. a** **0,05 mg/L**

UNI EN ISO 17294-2:2016 - c537 - spettrometria di massa con sorgente al plasma

Responsabile prove di tipo chimico/fisico (Dott. Simone Cagnacci)



parametri di tipo microbiologico **risultato - unità di misura** **espr. come** *incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)*

Escherichia coli **1,0 x10¹ ufc/100mL**

ISO 9308-1:2000/Cor 1: 2007 - m438 - diluizione del campione-tecnica delle membrane filtranti - semina su Lactose TTC agar - incubazione a 37 °C per 21 h

Responsabile prove di tipo microbiologico (Dott. Simone Cagnacci)



Criteria di confronto applicabili (eventuali superamenti sono indicati con ° oppure con §)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

parametro:	lim. acc. / M	val. guida / m	lim. inf.	lim. sup.	un.mis.	n	c	note - espresso come
Aldeidi	1				mg/L			- come HCHO
Alluminio	1				mg/L			- come Al
Ammonio	15				mg/L			- come NH4
Arsenico	0,5				mg/L			- come As
Bario	20				mg/L			- come Ba
BOD 5	40				mg/L			- come O2
BOD 5					mg/L			
Boro	2				mg/L			- come B
Cadmio	0,02				mg/L			- come Cd
Cianuri totali	0,5				mg/L			- come CN
Cloro residuo libero	0,2				mg/L			- come Cl2
Cloruri	1200				mg/L			non per lo scarico in mare - come Cl
COD	160				mg/L			- come O2
COD					mg/L			
Colore	0				==			non percett. dopo dil. 1:20
Cromo totale	2				mg/L			- come Cr
Cromo VI	0,2				mg/L			- come Cr
Escherichia coli	5000				ufc/100m L			
Fenoli	0,5				mg/L			
Ferro	2				mg/L			- come Fe
Fluoruri	6				mg/L			- come F
Fosforo	10				mg/L			- come P
Grassi ed oli animali e vegetali	20				mg/L			
Manganese	2				mg/L			- come Mn
Mercurio	0,005				mg/L			- come Hg
Nichel	2				mg/L			- come Ni
Nitrato	20				mg/L			- come N
Nitrito	0,6				mg/L			- come N
Odore								non deve essere causa di molestie

segue CERTIFICATO DI ANALISI - (RAPPORTO DI PROVA)

n. 3078/21 del 09/08/2021

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

parametro:	lim. acc. / M	val. guida / m	lim. inf.	lim. sup.	un.mis.	n	c	note - espresso come
Pesticidi fosforati	0,1				mg/L			
pH			5,5	9,5	==			
Piombo	0,2				mg/L			- come Pb
Rame	0,1				mg/L			- come Cu
Selenio	0,03				mg/L			- come Se
Solfati	1000				mg/L			- come SO4
Solfiti	1				mg/L			- come SO3
Solfuri	1				mg/L			- come H2S
Solidi sospesi					mg/L			
Solventi organici aromatici	0,2				mg/L			
Solventi organici azotati	0,1				mg/L			
Solventi organici clorurati	1				mg/L			
Stagno	10				mg/L			- come Sn
Tensioattivi anionici	2				mg/L			
Tensioattivi cationici	2				mg/L			
Tensioattivi non ionici	2				mg/L			
Tensioattivi totali	2				mg/L			
Zinco	0,5				mg/L			- come Zn

Il Direttore del Laboratorio

dott. Simone Cagnacci
(Iscritto all' albo dei Farmacisti prov IM n. 908)

***** fine CERTIFICATO DI ANALISI *****