

Data	Ora	RIF. RdP IN	RIF. RdP OUT	COD						BOD5						SOLIDI SOSPESI					
				COD IN (mg/l O2)	COD OUT (mg/l O2)	Limite concentrazione (mg/l)	Verifica concentrazione	% di riduzione	Verifica % di riduzione (min. 75%)	BOD5 IN (mg/l O2)	BOD5 OUT (mg/l O2)	Limite concentrazione (mg/l)	Verifica concentrazione	% di riduzione	Verifica % di riduzione (min. 80%)	Solidi Sosp. IN (mg/l)	Solidi Sosp. OUT (mg/l)	Limite concentrazione (mg/l)	Verifica concentrazione	% di riduzione	Verifica % di riduzione (min. 90%)
07/01/25	7:00	25000018	25000014	148,00	18,00	125,00	VERO	88	VERO	86,00	10,00	25,00	VERO	88	VERO	74,00	5,00	35,00	VERO	93	VERO
27/01/25	7:00	25000019	24102448	106,00	13,00	125,00	VERO	88	VERO	70,00	10,00	25,00	VERO	86	VERO	88,00	5,00	35,00	VERO	94	VERO
28/01/25	7:00	25000020	25000017	127,00	12,00	125,00	VERO	91	VERO	80,00	10,00	25,00	VERO	88	VERO	78,00	5,00	35,00	VERO	94	VERO
04/02/25	7:00	25008369	25008370	228,00	12,00	125,00	VERO	95	VERO	160,00	10,00	25,00	VERO	94	VERO	134,00	5,00	35,00	VERO	96	VERO
17/02/25	7:00	25008371	25008372	100,00	103,00	125,00	VERO	-3	FALSO	30,00	38,00	25,00	FALSO	-27	FALSO	60,00	60,00	35,00	FALSO	0	FALSO
18/02/25	7:00	25008373	25008374	103,00	18,00	125,00	VERO	83	VERO	88,00	10,00	25,00	VERO	89	VERO	88,00	5,00	35,00	VERO	94	VERO
03/03/25	7:00	25016349	25016364	133,00	12,00	125,00	VERO	91	VERO	80,00	10,00	25,00	VERO	88	VERO	128,00	5,00	35,00	VERO	96	VERO
18/03/25	7:00	25016352	25016366	33,00	10,00	125,00	VERO	70	FALSO	15,00	10,00	25,00	VERO	33	FALSO	14,00	5,00	35,00	VERO	64	FALSO
25/03/25	7:00	25016351	25016367	72,00	13,00	125,00	VERO	82	VERO	25,00	10,00	25,00	VERO	60	FALSO	53,00	5,00	35,00	VERO	91	VERO

N.B. - i valori in blu risultano come "<n" e sono stati semplificati in "n"  
 - i valori in rosso evidenziano i superi