



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 1919/2020

Data emissione: 24/07/2020

Dati campione:

N.ro accettazione: 1919

Data e ora di arrivo in laboratorio: 10/06/2020 14:00

Categoria Merceologica: ACQUA

Prodotto: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Descrizione del Campione: LOC. SAN PAOLO - SA BOI06

Punto di prelievo:

Committente: SOCIETA' SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Via Viglieri 7

17052 Borghetto Santo Spirito

Dati campionamento:

Data e ora di campionamento: 10/06/2020 09:00

Modalità di campionamento: Campione prelevato dal laboratorio



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 1919/2020

Data emissione: 24/07/2020

Parametro	Metodo	UM	Risultato	Incertezza	Limiti	Data e ora inizio/fine analisi	Note
PONENTE ACQUE (V)							
Conta di Enterococchi (o streptococchi fecali)	UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 mL	0		0 ⁽¹⁾	10/06/2020 - 12/06/2020	
Conta dei batteri coliformi ed E. coli	ISO 9308-1:2017	UFC/100 mL	0		0 ⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Unità pH	7.72	± 0.3	⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	
Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	microS/cm a 25°C	563	± 124	≤ 2500 ⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	
Cloruro	APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003	mg/L	19		≤ 250 ⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	
Acetilammide	EPA 8032A 1996	microg/L	<0.01			10/06/2020 - 11/06/2020	
Antimonio	UNI EN ISO 11885:2009	microg/L	<0.5		≤ 5 ⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	
Arsenico	UNI EN ISO 11885:2009	microg/L	<1		≤ 10 ⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	
Benzene	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 179 Met 004	microg/L	<0.1		≤ 1 ⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	
Boro	UNI EN ISO 11885:2009	mg/L	<0.1		≤ 1 ⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	
Bromato	Rapporti ISTISAN 2007/31 Pag 126 MET ISS.CBB.006	microg/L	<1		≤ 10 ⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 1919/2020

Data emissione: 24/07/2020

Parametro	Metodo	UM	Risultato	Incertezza	Limiti	Data e ora inizio/fine analisi	Note
Cadmio	UNI EN ISO 11885:2009	microg/L	<0.5		⁽¹⁾ ≤ 5	10/06/2020 - 11/06/2020	
Cromo	UNI EN ISO 11885:2009	microg/L	<5		⁽¹⁾ ≤ 50	10/06/2020 - 11/06/2020	
Rame	UNI EN ISO 11885:2009	mg/L	<0.1		⁽¹⁾ ≤ 1	10/06/2020 - 11/06/2020	
Cianuro	UNI EN ISO 14403-2:2013	microg/L	<5		⁽¹⁾ ≤ 50	10/06/2020 - 11/06/2020	
1,2 dicloroetano	UNI EN ISO 15680:2005	microg/L	<0.1		⁽¹⁾ ≤ 3	10/06/2020 - 11/06/2020	
Epicloridina	EPA 5030C 2003+ EPA 8270C 2006	microg/L	<0.1			10/06/2020 - 11/06/2020	
Fluoruro	APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003	mg/L	<0.1		⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	
Piombo	UNI EN ISO 11885:2009	microg/L	<1		⁽¹⁾ ≤ 10	10/06/2020 - 11/06/2020	
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2005	microg/L	<0.1		⁽¹⁾ ≤ 1	10/06/2020 - 11/06/2020	
Nichel	UNI EN ISO 11885:2009	microg/L	<2		⁽¹⁾ ≤ 20	10/06/2020 - 11/06/2020	
Nitrato (come NO ₃)	APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003	mg/L	10		⁽¹⁾ ≤ 50	10/06/2020 - 11/06/2020	
Nitrito (come NO ₂)	APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003	mg/L	<0.05		⁽¹⁾ ≤ 0.5	10/06/2020 - 11/06/2020	



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 1919/2020

Data emissione: 24/07/2020

Parametro	Metodo	UM	Risultato	Incertezza	Limiti	Data e ora inizio/fine analisi	Note
Antiparassitari totali	Rapporti ISTISAN 2007/31 Pag 154 Met 015	microg/L	<0.05		⁽¹⁾ ≤ 0.5	10/06/2020 - 11/06/2020	
Idrocarburi policiclici aromatici	Rapporti ISTISAN 2007/31 Pag 135 Met 039	microg/L	<0.01		⁽¹⁾ ≤ 0.1	10/06/2020 - 11/06/2020	
Selenio	UNI EN ISO 11885:2009	microg/L	<1		⁽¹⁾ ≤ 10	10/06/2020 - 11/06/2020	
Tetracloroetilene	UNI EN ISO 15680:2005	microg/L	<1		⁽¹⁾ ≤ 10	10/06/2020 - 11/06/2020	
Tricloroetilene	UNI EN ISO 15680:2005	microg/L	<1		⁽¹⁾ ≤ 10	10/06/2020 - 11/06/2020	
Tetracloroetilene-Tricloroetilene	UNI EN ISO 15680:2005	microg/L	<1		⁽¹⁾ ≤ 10	10/06/2020 - 11/06/2020	
Cloroformio	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met 036	microg/L	<1		⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	
Bromoformio	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met 036	microg/L	<1		⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	
Dibromoclorometano	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met 036	microg/L	<1		⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	
Bromodiclorometano	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met 036	microg/L	<1		⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	
Triometani totali	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met 036	microg/L	<1		⁽¹⁾ ≤ 30	10/06/2020 - 11/06/2020	
Cloruro di vinile	UNI EN ISO 15680:2005	microg/L	<1		⁽¹⁾	10/06/2020 - 11/06/2020	



Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133 - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680

Rapporto di Prova N. 1919/2020

Data emissione: 24/07/2020

Parametro	Metodo	UM	Risultato	Incertezza	Limiti	Data e ora inizio/fine analisi	Note
Clorito	EPA 9056 A 2007	microg/L	<70		⁽¹⁾ ≤ 700	10/06/2020 - 11/06/2020	
Vanadio	UNI EN ISO 11885:2009	microg/L	<1		⁽¹⁾ ≤ 50	10/06/2020 - 11/06/2020	

(1) D.lgs 02 febbraio 2001 n. 31

L'analista

Dr. Cagnacci Simone

(Iscritto all'albo dei Farmacisti prov IM n. 908)