

**RAPPORTO DI PROVA N.22049316**

Prova richiesta da: **SERVIZI AMBIENTALI**  
**via Viglieri, 7 - Borghetto Santo Spirito - Savona**

Matrice: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

Descrizione del campione: **COMUNE BOISSANO VIA MARICI**

Prelevato il: **21/06/2022**

Prelevato da: **Heratech Laboratori**

I.O. di Campionamento: **I09.00 Rev.9 2021**

Consegnato il: **21/06/2022**

Data inizio analisi campione: **21/06/2022**

Data fine analisi campione: **26/07/2022**

Riferimenti Normativi:

(1) D.Lgs 31/2001

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Recupero %	Limite Min	Limite Max	Rif. N	Note
Metodo				Data inizio analisi		Data fine analisi		
<b>PARAMETRI BIOLOGICI E TOSSICOLOGICI</b>								
<b>ANALISI MICROBIOLOGICHE</b>								
<b>BATTERI COLIFORMI A 37°C</b>	UFC/100 mL	0				0	(1)	A
UNI EN ISO 9308-1:2017				° 21/06/2022		22/06/2022		
<b>ENTEROCOCCHI</b>	UFC/100 mL	0				0	(1)	A
ISO 7899-2:2000				° 21/06/2022		23/06/2022		
<b>ESCHERICHIA COLI</b>	UFC/100 mL	0				0	(1)	A
UNI EN ISO 9308-1:2017				° 21/06/2022		22/06/2022		

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da:

dott.ssa Tiziana Lorenzini  
Per Responsabile Settore Biologico  
Ordine nazionale dei Biologi  
Iscrizione n° AA\_052555 Sez. A

**RAPPORTO DI PROVA N.22049316**

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Recupero %	Limite Min	Limite Max	Rif. N	Note
Metodo				Data inizio analisi		Data fine analisi		
<b>MISURE ESEGUITE SUL CAMPO</b>								
<b>CLORO RESIDUO LIBERO</b>	mg/L	0,18	± 0,01					
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 4500 Cl G								
<b>PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI</b>								
<b>CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO</b>	unità pH a 20°C	7,72	± 0,20		6,5	9,5	(1)	A
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003								
					°	21/06/2022	23/06/2022	
<b>CONDUTTIVITA'</b>	µS/cm a 20°C	467	± 47			2500	(1)	A
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003								
					°	21/06/2022	23/06/2022	
<b>PARAMETRI CHIMICO FISICI</b>								
<b>CIANURI TOTALI</b>	µg/L CN	<1				50	(1)	P £
APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003								
					°	21/06/2022	24/06/2022	
<b>COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI</b>								
<b>BROMATO</b>	µg/L	4	± 1			10	(1)	A
EPA 300.1B 1997								
					°	21/06/2022	27/06/2022	
<b>CLORITO</b>	µg/L	< 100				700	(1)	A
EPA 300.1B 1997								
					°	21/06/2022	27/06/2022	
<b>CLORURO</b>	mg/L	30,1	± 1,2			250	(1)	A
EPA 300.1A 1997								
					°	21/06/2022	27/06/2022	
<b>FLUORURO</b>	mg/L	< 0,1				1,5	(1)	A
EPA 300.1A 1997								
					°	21/06/2022	27/06/2022	
<b>NITRATO (COME NO3)</b>	mg/L	2,4	± 0,5			50	(1)	A
EPA 300.1A 1997								
					°	21/06/2022	27/06/2022	
<b>NITRITO (COME NO2)</b>	mg/L	< 0,02				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003								
					°	22/06/2022	22/06/2022	
<b>COSTITUENTI ORGANICI</b>								
<b>1,2-DICLOROETANO</b>	µg/L	< 0,1				3	(1)	A
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018								
					°	21/06/2022	28/06/2022	
<b>ACRILAMMIDE</b>	µg/L	< 0,02				0,1	(1)	A
ISS.CBA.001.REV00								
					°	21/06/2022	05/07/2022	
<b>ANTIPARASSITARI</b>								
<b>gamma-ESACLOROCICLOESANO (LINDANO)</b>	µg/L	< 0,01						A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003								
					°	21/06/2022	22/07/2022	
<b>ANTIPARASSITARI TOTALI</b>	µg/L	< 0,01				0,5	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003								
					°	21/06/2022	22/07/2022	
<b>PESTICIDI CLORURATI</b>	µg/L	< 0,01						A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003								
					°	21/06/2022	22/07/2022	
<b>PESTICIDI AZOTATI E FOSFORATI</b>	µg/L	< 0,01						A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003								
					°	21/06/2022	22/07/2022	
<b>2,4'-DDT</b>	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003								
					°	21/06/2022	22/07/2022	
<b>4,4'-DDD</b>	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003								
					°	21/06/2022	22/07/2022	
<b>CLORPIRIFOS</b>	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003								
					°	21/06/2022	22/07/2022	
<b>MALATION</b>	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003								
					°	21/06/2022	22/07/2022	

LABORATORI



Pagina 3 di 7

LAB N° 0110 L

**RAPPORTO DI PROVA N.22049316**

ESACLOROBENZENE	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
4,4'-DDT	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
alfa-ENDOSULFAN	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
beta-ENDOSULFAN	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
ALACLOR	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
AMETRINA	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
DESETILATRAZINA (DEA)	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
ALDRIN	µg/L	< 0,01				0,03	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
ATRAZINA	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
DIAZINON	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
DIELDRIN	µg/L	< 0,01				0,03	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
PARATION-METILE	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
ENDRIN	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
LINURON	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
MOLINATE	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
METOLACLOR	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
PARATION-ETILE	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
OXADIAZON	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
PENDIMETALIN	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
PROPACLOR	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
TERBUTRINA	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
PROMETRINA	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
PROPAZINA	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
TERBUTILAZINA-DESETIL	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
EPTACLORO EPOSSIDO	µg/L	< 0,01				0,03	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	

LABORATORI



Pagina 4 di 7

LAB N° 0110 L

**RAPPORTO DI PROVA N.22049316**

alfa-ESACLOROCICLOESANO	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
beta-ESACLOROCICLOESANO	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
delta-ESACLOROCICLOESANO	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
EPTACLORO	µg/L	< 0,01				0,03	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
TRIFLURALIN	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
SIMAZINA	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
TERBUTILAZINA	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
PIRIMICARB	µg/L	< 0,01				0,1	(1)	A
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003					°	21/06/2022	22/07/2022	
COLORUO DI VINILE	µg/L	< 0,02				0,5	(1)	A
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					°	21/06/2022	28/06/2022	
<b>COMPOSTI ORGANICI AROMATICI</b>								
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI	µg/L	< 0,2						A
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					°	21/06/2022	28/06/2022	
BENZENE	µg/L	< 0,1				1	(1)	A
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					°	21/06/2022	28/06/2022	
ETILBENZENE	µg/L	< 0,1						A
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					°	21/06/2022	28/06/2022	
p-XILENE	µg/L	< 0,2						A
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					°	21/06/2022	28/06/2022	
STIRENE	µg/L	< 0,1						A
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					°	21/06/2022	28/06/2022	
TOLUENE	µg/L	< 0,1						A
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					°	21/06/2022	28/06/2022	
<b>COMPOSTI ORGANOALOGENATI</b>								
1,1,1-TRICLOROETANO (METILCLOROFORMIO)	µg/L	< 0,1						A
APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003					°	21/06/2022	27/06/2022	
BROMODICLOROMETANO	µg/L	0,7	± 0,2					A
APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003					°	21/06/2022	27/06/2022	
BROMOFORMIO	µg/L	4,7	± 0,9					A
APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003					°	21/06/2022	27/06/2022	
DIBROMOCLOROMETANO	µg/L	2,9	± 0,9					A
APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003					°	21/06/2022	27/06/2022	
TETRACLOROETILENE	µg/L	< 0,1						A
APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003					°	21/06/2022	27/06/2022	
TETRACLOROETILENE + TRICLOROETILENE	µg/L	< 0,1				10	(1)	A
APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003					°	21/06/2022	27/06/2022	
TETRACLORURO DI CARBONIO	µg/L	< 0,1						A
APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003					°	21/06/2022	27/06/2022	
TRIALOMETANI-TOTALE	µg/L	8,6	± 2,2			30	(1)	A
APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003					°	21/06/2022	27/06/2022	
TRICLOROETILENE	µg/L	< 0,1						A
APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003					°	21/06/2022	27/06/2022	

**RAPPORTO DI PROVA N.22049316**

TRICLOROMETANO (CLOROFORMIO)	µg/L	0,3	± 0,1					A
APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003						°	21/06/2022	27/06/2022
COMPOSTI ORGANOALOGENATI	µg/L	8,6	± 2,2					A
APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003						°	21/06/2022	27/06/2022
EPICLORIDRINA	µg/L	< 0,05					0,1	(1) A
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018						°	21/06/2022	27/06/2022
<b>METALLI E SPECIE METALLICHE</b>								
ANTIMONIO	µg/L	< 1					5	(1) A
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016						°	21/06/2022	27/06/2022
ARSENICO	µg/L	2					10	(1) A
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016						°	21/06/2022	27/06/2022
BORO	mg/L	0,090	± 0,027				1	(1) A
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016						°	21/06/2022	27/06/2022
CADMIO	µg/L	< 0,5					5	(1) A
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016						°	21/06/2022	27/06/2022
CROMO TOTALE	µg/L	< 2					50	(1) A
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016						°	21/06/2022	27/06/2022
MERCURIO	µg/L	< 0,1					1	(1) A
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016						°	21/06/2022	27/06/2022
NICHEL	µg/L	< 2					20	(1) A
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016						°	21/06/2022	27/06/2022
PIOMBO	µg/L	< 1					10	(1) A
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016						°	21/06/2022	27/06/2022
RAME	mg/L	< 0,005					1	(1) A
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016						°	21/06/2022	27/06/2022
SELENIO	µg/L	< 1					10	(1) A
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016						°	21/06/2022	27/06/2022
VANADIO	µg/L	< 1					50	(1) A
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016						°	21/06/2022	27/06/2022
<b>COMPOSTI ORGANICI</b>								
<b>IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)</b>								
BENZO(a)PIRENE	µg/L	< 0,002					0,01	(1) A
EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018								
							21/06/2022	26/07/2022
SOMMA IPA ESCLUSO BENZO(a)PIRENE	µg/L	< 0,005					0,1	(1) A
EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018								
							21/06/2022	26/07/2022
BENZO(b)FLUORANTENE	µg/L	< 0,005						A
EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018								
							21/06/2022	26/07/2022
BENZO(k)FLUORANTENE	µg/L	< 0,005						A
EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018								
							21/06/2022	26/07/2022
BENZO(g,h,i)PERILENE	µg/L	< 0,005						A
EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018								
							21/06/2022	26/07/2022
INDENO(1,2,3-c,d)PIRENE	µg/L	< 0,005						A
EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018								
							21/06/2022	26/07/2022



## RAPPORTO DI PROVA N.22049316

---

Documento firmato digitalmente ai sensi della  
normativa vigente da:

dott. Marco dell'Erba  
per il Responsabile Settore Acque  
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici  
dell'Emilia Romagna  
Iscrizione n° A1716

Documento firmato digitalmente ai sensi della  
normativa vigente da:

dott. Paolo Morelli  
Responsabile Settore Acque  
Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia  
Romagna  
Iscrizione n° A 1555

## RAPPORTO DI PROVA N.22049316

### NOTE:

- Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. Il laboratorio non è responsabile dell'identificazione del campione e della data di prelievo se non ne ha effettuato il campionamento e la consegna: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.
- Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
- I metodi di prova relativi al presente documento sono disponibili per la consultazione a richiesta del cliente.
- I dettagli relativi al campionamento sono registrati sul foglio di prelievo disponibile presso il laboratorio.
- Per le prove chimiche e radiochimiche l'incertezza estesa è calcolata in accordo con il documento ACCREDIA DT-0002 Rev. 1 2000; per tutte le prove si utilizza il fattore di copertura  $K = 2$  ed una probabilità  $p = 0,95$ .
- Per le prove microbiologiche l'incertezza è calcolata come intervallo di confidenza al 95%.
- Ai fini del calcolo dell'incertezza della sommatoria di più prove, l'incertezza di una prova con valore  $<LQ$  è considerata nulla.
- Il fattore di recupero è riportato nel rapporto di prova quando è espressamente richiesto da Cliente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
- Nel caso di metodi che prevedono fasi di estrazione/purificazione, ove non espressamente indicato, il valore di recupero è da intendersi compreso all'intervallo dei limiti di accettabilità specifici.
- Per la prova Sommatoria il criterio utilizzato è Lower Bound ovvero i composti  $<LQ$  sono considerati pari a 0 e il limite di quantificazione è pari al maggiore dei  $LQ$  dei singoli parametri costituenti la Sommatoria stessa.
- La Revisione del Rapporto di Prova sostituisce e annulla il documento precedente.
- Per il campionamento eseguito da Heratech il numero del Verbale di Campionamento corrisponde al codice di identificazione campione (ID), diversamente sarà indicato il riferimento al verbale nel campo 'NOTE SUL CAMPIONE'.
- Il campo 'Data fine analisi' della prova indica la data di registrazione del risultato nel sistema informatico LIMS.
- Il valore di  $LQ$  riportato è corretto per i fattori di scala, quali pesate e diluizioni.
- Il campionamento delle acque naturali e dei compost non è oggetto di accreditamento Accredia..
- Le prove riportate in questo rapporto di prova contrassegnate, nella colonna note:
  - con il simbolo A sono eseguite presso laboratorio Bologna, Via Setta n. 4 40037 Sasso Marconi (BO)
  - con il simbolo P sono eseguite presso laboratorio terzo accreditato con n. 0515
  - con il simbolo \* non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio. Le modalità descritte nell'I.09.00 Campionamento non sono oggetto di accreditamento. Per il campione delle emissioni i riferimenti all'accreditamento sono individuabili in ogni metodo di prova.
  - con il simbolo #\* sono eseguite presso laboratorio terzo qualificato e sono da considerarsi non accreditate
  - con il simbolo £ sono eseguite presso laboratorio terzo qualificato e sono da considerarsi Accreditate
  - con il simbolo \$ sono eseguite/fornite dal cliente e riportate come informazione aggiuntiva. La responsabilità della correttezza del dato e/o dell'idoneo campionamento è completamente a carico del Cliente.
  - (\*) indica che la Data inizio analisi è stata ricondotta alla data di accettazione per impossibilità di automatismi.

Per l'espressione del risultato delle prove microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa) considerando che:

- "0 colonie" corrisponde a "colonie non rilevate"
- "3-9 colonie" corrisponde a "stimate" in quanto inferiore al limite di determinazione pari a 10
- "1-2 colonie" corrispondenti a presenti. Inferiori al limite di rilevabilità pari a 3

Fine del rapporto di prova