

RAPPORTO DI PROVA N.22049322

Prova richiesta da: **SERVIZI AMBIENTALI**
via Viglieri, 7 - Borghetto Santo Spirito - Savona

Matrice: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

Descrizione del campione: **COMUNE PIETRA LIGURE PIAZZA CASTELLINO**

Prelevato il: **21/06/2022**

Prelevato da: **Heratech Laboratori**

I.O. di Campionamento: **I09.00 Rev.9 2021**

Consegnato il: **21/06/2022**

Data inizio analisi campione: **21/06/2022**

Data fine analisi campione: **26/07/2022**

Riferimenti Normativi:

(1) D.Lgs 31/2001

| Parametro | Unità di misura | Risultato | Incertezza | Recupero % | Limite Min | Limite Max | Rif. N | Note |
|--|-----------------|-----------|------------|---------------------|------------|-------------------|--------|------|
| Metodo | | | | Data inizio analisi | | Data fine analisi | | |
| PARAMETRI BIOLOGICI E TOSSICOLOGICI | | | | | | | | |
| ANALISI MICROBIOLOGICHE | | | | | | | | |
| BATTERI COLIFORMI A 37°C | UFC/100 mL | 0 | | | | 0 | (1) | A |
| UNI EN ISO 9308-1:2017 | | | | ° 21/06/2022 | | 22/06/2022 | | |
| ENTEROCOCCHI | UFC/100 mL | 0 | | | | 0 | (1) | A |
| ISO 7899-2:2000 | | | | ° 21/06/2022 | | 23/06/2022 | | |
| ESCHERICHIA COLI | UFC/100 mL | 0 | | | | 0 | (1) | A |
| UNI EN ISO 9308-1:2017 | | | | ° 21/06/2022 | | 22/06/2022 | | |

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da:

dott.ssa Tiziana Lorenzini
Per Responsabile Settore Biologico
Ordine nazionale dei Biologi
Iscrizione n° AA_052555 Sez. A

RAPPORTO DI PROVA N.22049322

| Parametro | Unità di misura | Risultato | Incertezza | Recupero % | Limite Min | Limite Max | Rif. N | Note |
|--|-----------------|-----------|------------|---------------------|------------|-------------------|--------|------|
| Metodo | | | | Data inizio analisi | | Data fine analisi | | |
| MISURE ESEGUITE SUL CAMPO | | | | | | | | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/L | 0,16 | ± 0,01 | | | | | |
| APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 4500 Cl G | | | | | | | | |
| PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI | | | | | | | | |
| CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | unità pH a 20°C | 7,88 | ± 0,20 | | 6,5 | 9,5 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 23/06/2022 | | | | | | | | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm a 20°C | 340 | ± 34 | | | 2500 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 23/06/2022 | | | | | | | | |
| PARAMETRI CHIMICO FISICI | | | | | | | | |
| CIANURI TOTALI | µg/L CN | <1 | | | | 50 | (1) | P £ |
| APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 24/06/2022 | | | | | | | | |
| COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI | | | | | | | | |
| BROMATO | µg/L | 2 | ± 1 | | | 10 | (1) | A |
| EPA 300.1B 1997 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 27/06/2022 | | | | | | | | |
| CLORITO | µg/L | < 100 | | | | 700 | (1) | A |
| EPA 300.1B 1997 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 27/06/2022 | | | | | | | | |
| CLORURO | mg/L | 28,2 | ± 1,1 | | | 250 | (1) | A |
| EPA 300.1A 1997 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 27/06/2022 | | | | | | | | |
| FLUORURO | mg/L | < 0,1 | | | | 1,5 | (1) | A |
| EPA 300.1A 1997 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 27/06/2022 | | | | | | | | |
| NITRATO (COME NO3) | mg/L | 5,5 | ± 1,1 | | | 50 | (1) | A |
| EPA 300.1A 1997 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 27/06/2022 | | | | | | | | |
| NITRITO (COME NO2) | mg/L | < 0,02 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| ° 22/06/2022 22/06/2022 | | | | | | | | |
| COSTITUENTI ORGANICI | | | | | | | | |
| 1,2-DICLOROETANO | µg/L | < 0,1 | | | | 3 | (1) | A |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 28/06/2022 | | | | | | | | |
| ACRILAMMIDE | µg/L | < 0,02 | | | | 0,1 | (1) | A |
| ISS.CBA.001.REV00 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 06/07/2022 | | | | | | | | |
| ANTIPARASSITARI | | | | | | | | |
| gamma-ESACLOROCICLOESANO (LINDANO) | µg/L | < 0,01 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 22/07/2022 | | | | | | | | |
| ANTIPARASSITARI TOTALI | µg/L | < 0,01 | | | | 0,5 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 22/07/2022 | | | | | | | | |
| PESTICIDI CLORURATI | µg/L | < 0,01 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 22/07/2022 | | | | | | | | |
| PESTICIDI AZOTATI E FOSFORATI | µg/L | < 0,01 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 22/07/2022 | | | | | | | | |
| 2,4'-DDT | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 22/07/2022 | | | | | | | | |
| 4,4'-DDD | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 22/07/2022 | | | | | | | | |
| CLORPIRIFOS | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 22/07/2022 | | | | | | | | |
| MALATION | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| ° 21/06/2022 22/07/2022 | | | | | | | | |



LABORATORI

Pagina 3 di 7

LAB N° 0110 L

RAPPORTO DI PROVA N.22049322

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|--|--|---|------------|------------|---|
| ESACLOROBENZENE | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| 4,4'-DDT | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| alfa-ENDOSULFAN | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| beta-ENDOSULFAN | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| ALACLOR | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| AMETRINA | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| DESETILATRAZINA (DEA) | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| ALDRIN | µg/L | < 0,01 | | | | 0,03 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| ATRAZINA | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| DIAZINON | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| DIELDRIN | µg/L | < 0,01 | | | | 0,03 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| PARATION-METILE | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| ENDRIN | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| LINURON | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| MOLINATE | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| METOLACLOR | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| PARATION-ETILE | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| OXADIAZON | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| PENDIMETALIN | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| PROPAKLOR | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| TERBUTRINA | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| PROMETRINA | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| PROPAZINA | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| TERBUTILAZINA-DESETIL | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| EPTACLORO EPOSSIDO | µg/L | < 0,01 | | | | 0,03 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |

RAPPORTO DI PROVA N.22049322

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-------|--|---|------------|------------|---|
| alfa-ESACLOROCICLOESANO | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| beta-ESACLOROCICLOESANO | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| delta-ESACLOROCICLOESANO | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| EPTACLORO | µg/L | < 0,01 | | | | 0,03 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| TRIFLURALIN | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| SIMAZINA | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| TERBUTILAZINA | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| PIRIMICARB | µg/L | < 0,01 | | | | 0,1 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 22/07/2022 | |
| COLORUO DI VINILE | µg/L | < 0,02 | | | | 0,5 | (1) | A |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | ° | 21/06/2022 | 28/06/2022 | |
| COMPOSTI ORGANICI AROMATICI | | | | | | | | |
| COMPOSTI ORGANICI AROMATICI | µg/L | < 0,2 | | | | | | A |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | ° | 21/06/2022 | 28/06/2022 | |
| BENZENE | µg/L | < 0,1 | | | | 1 | (1) | A |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | ° | 21/06/2022 | 28/06/2022 | |
| ETILBENZENE | µg/L | < 0,1 | | | | | | A |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | ° | 21/06/2022 | 28/06/2022 | |
| p-XILENE | µg/L | < 0,2 | | | | | | A |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | ° | 21/06/2022 | 28/06/2022 | |
| STIRENE | µg/L | < 0,1 | | | | | | A |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | ° | 21/06/2022 | 28/06/2022 | |
| TOLUENE | µg/L | < 0,1 | | | | | | A |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | ° | 21/06/2022 | 28/06/2022 | |
| COMPOSTI ORGANOALOGENATI | | | | | | | | |
| 1,1,1-TRICLOROETANO (METILCLOROFORMIO) | µg/L | < 0,1 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | |
| BROMODICLOROMETANO | µg/L | 0,2 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | |
| BROMOFORMIO | µg/L | 0,5 | ± 0,2 | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | |
| DIBROMOCLOROMETANO | µg/L | 0,4 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | |
| TETRACLOROETILENE | µg/L | < 0,1 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | |
| TETRACLOROETILENE + TRICLOROETILENE | µg/L | < 0,1 | | | | 10 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | |
| TETRACLORURO DI CARBONIO | µg/L | < 0,1 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | |
| TRIALOMETANI-TOTALE | µg/L | 1,3 | ± 0,3 | | | 30 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | |
| TRICLOROETILENE | µg/L | < 0,1 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003 | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | |

RAPPORTO DI PROVA N.22049322

| | | | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|--|---|------------|------------|--|---|
| TRICLOROMETANO (CLOROFORMIO) APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003 | µg/L | 0,2 | ± 0,1 | | | | | | A |
| | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | | |
| COMPOSTI ORGANOALOGENATI APAT CNR IRSA 5150 p.to 1.1 Man 29 2003 | µg/L | 1,3 | ± 0,3 | | | | | | A |
| | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | | |
| EPICLORIDRINA EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/L | < 0,05 | | | | 0,1 | (1) | | A |
| | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | | |
| METALLI E SPECIE METALLICHE | | | | | | | | | |
| ANTIMONIO UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | µg/L | < 1 | | | | 5 | (1) | | A |
| | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | | |
| ARSENICO UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | µg/L | 1 | | | | 10 | (1) | | A |
| | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | | |
| BORO UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0,015 | ± 0,005 | | | 1 | (1) | | A |
| | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | | |
| CADMIO UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | µg/L | < 0,5 | | | | 5 | (1) | | A |
| | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | | |
| CROMO TOTALE UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | µg/L | < 2 | | | | 50 | (1) | | A |
| | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | | |
| MERCURIO UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | µg/L | < 0,1 | | | | 1 | (1) | | A |
| | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | | |
| NICHEL UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | µg/L | < 2 | | | | 20 | (1) | | A |
| | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | | |
| PIOMBO UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | µg/L | < 1 | | | | 10 | (1) | | A |
| | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | | |
| RAME UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | mg/L | < 0,005 | | | | 1 | (1) | | A |
| | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | | |
| SELENIO UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | µg/L | < 1 | | | | 10 | (1) | | A |
| | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | | |
| VANADIO UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | µg/L | < 1 | | | | 50 | (1) | | A |
| | | | | | ° | 21/06/2022 | 27/06/2022 | | |
| COMPOSTI ORGANICI | | | | | | | | | |
| IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) | | | | | | | | | |
| BENZO(a)PIRENE EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018 | µg/L | < 0,002 | | | | 0,01 | (1) | | A |
| | | | | | | 21/06/2022 | 26/07/2022 | | |
| SOMMA IPA ESCLUSO BENZO(a)PIRENE EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018 | µg/L | < 0,005 | | | | 0,1 | (1) | | A |
| | | | | | | 21/06/2022 | 26/07/2022 | | |
| BENZO(b)FLUORANTENE EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018 | µg/L | < 0,005 | | | | | | | A |
| | | | | | | 21/06/2022 | 26/07/2022 | | |
| BENZO(k)FLUORANTENE EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018 | µg/L | < 0,005 | | | | | | | A |
| | | | | | | 21/06/2022 | 26/07/2022 | | |
| BENZO(g,h,i)PERILENE EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018 | µg/L | < 0,005 | | | | | | | A |
| | | | | | | 21/06/2022 | 26/07/2022 | | |
| INDENO(1,2,3-c,d)PIRENE EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018 | µg/L | < 0,005 | | | | | | | A |
| | | | | | | 21/06/2022 | 26/07/2022 | | |



RAPPORTO DI PROVA N.22049322

Documento firmato digitalmente ai sensi della
normativa vigente da:

dott. Marco dell'Erba
per il Responsabile Settore Acque
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
dell'Emilia Romagna
Iscrizione n° A1716

Documento firmato digitalmente ai sensi della
normativa vigente da:

dott. Paolo Morelli
Responsabile Settore Acque
Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia
Romagna
Iscrizione n° A 1555

RAPPORTO DI PROVA N.22049322

NOTE:

- Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. Il laboratorio non è responsabile dell'identificazione del campione e della data di prelievo se non ne ha effettuato il campionamento e la consegna: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.
- Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
- I metodi di prova relativi al presente documento sono disponibili per la consultazione a richiesta del cliente.
- I dettagli relativi al campionamento sono registrati sul foglio di prelievo disponibile presso il laboratorio.
- Per le prove chimiche e radiochimiche l'incertezza estesa è calcolata in accordo con il documento ACCREDIA DT-0002 Rev. 1 2000; per tutte le prove si utilizza il fattore di copertura $K = 2$ ed una probabilità $p = 0,95$.
- Per le prove microbiologiche l'incertezza è calcolata come intervallo di confidenza al 95%.
- Ai fini del calcolo dell'incertezza della sommatoria di più prove, l'incertezza di una prova con valore $<LQ$ è considerata nulla.
- Il fattore di recupero è riportato nel rapporto di prova quando è espressamente richiesto da Cliente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
- Nel caso di metodi che prevedono fasi di estrazione/purificazione, ove non espressamente indicato, il valore di recupero è da intendersi compreso all'intervallo dei limiti di accettabilità specifici.
- Per la prova Sommatoria il criterio utilizzato è Lower Bound ovvero i composti $<LQ$ sono considerati pari a 0 e il limite di quantificazione è pari al maggiore dei LQ dei singoli parametri costituenti la Sommatoria stessa.
- La Revisione del Rapporto di Prova sostituisce e annulla il documento precedente.
- Per il campionamento eseguito da Heratech il numero del Verbale di Campionamento corrisponde al codice di identificazione campione (ID), diversamente sarà indicato il riferimento al verbale nel campo 'NOTE SUL CAMPIONE'.
- Il campo 'Data fine analisi' della prova indica la data di registrazione del risultato nel sistema informatico LIMS.
- Il valore di LQ riportato è corretto per i fattori di scala, quali pesate e diluizioni.
- Il campionamento delle acque naturali e dei compost non è oggetto di accreditamento Accredia..
- Le prove riportate in questo rapporto di prova contrassegnate, nella colonna note:
 - con il simbolo A sono eseguite presso laboratorio Bologna, Via Setta n. 4 40037 Sasso Marconi (BO)
 - con il simbolo P sono eseguite presso laboratorio terzo accreditato con n. 0515
 - con il simbolo * non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio. Le modalità descritte nell'I.09.00 Campionamento non sono oggetto di accreditamento. Per il campione delle emissioni i riferimenti all'accreditamento sono individuabili in ogni metodo di prova.
 - con il simbolo #* sono eseguite presso laboratorio terzo qualificato e sono da considerarsi non accreditate
 - con il simbolo £ sono eseguite presso laboratorio terzo qualificato e sono da considerarsi Accreditate
 - con il simbolo \$ sono eseguite/fornite dal cliente e riportate come informazione aggiuntiva. La responsabilità della correttezza del dato e/o dell'idoneo campionamento è completamente a carico del Cliente.
 - (*) indica che la Data inizio analisi è stata ricondotta alla data di accettazione per impossibilità di automatismi.

Per l'espressione del risultato delle prove microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa) considerando che:

- "0 colonie" corrisponde a "colonie non rilevate"
- "3-9 colonie" corrisponde a "stimate" in quanto inferiore al limite di determinazione pari a 10
- "1-2 colonie" corrispondenti a presenti. Inferiori al limite di rilevabilità pari a 3

Fine del rapporto di prova